




Паспорт на бак серии SOLAR SS –  
150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1200,  
1500, 2000 литров  
для систем ГВС

## Схема бака серии SOLAR SS

# SOLAR



Область применения: - Накопление и аккумуляция нагретой санитарной воды

Материал изделия: - Нержавеющая сталь AISI 304.

Описание: - Бак предназначен для аккумуляции горячей воды от различных источников. Бак S-TANK серии SOLAR SS улучшает гибкость системы ГВС, позволяя Вам аккумулятировать постоянный объем горячей воды. А возможность подключения электрического нагревателя в отверстие с внутренней резьбой 2" в нижней части бака, делает бак более универсальным. Хорошо сочетается следующие источники тепла:

- Твердотопливный котел
- Котел на биомассе
- Пеллетный котел
- Камин с водяной рубашкой
- Газовый котел
- Электрический котел
- Солнечный коллектор


Изоляция бака выполнена по технологии NOFIRE из полиэфирного материала толщиной 70 мм, поддающегося 100% вторичной переработке (экологически безопасный материал), материал обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, а так же высоким классом огнестойкости класса B-s2d0 в соответствии с Европейскими требованиями EN 13501.

С наружной стороны бак защищен легкой и прочной металлической изоляцией с окрашенной либо неокрашенной поверхностью. Цветовая гамма изоляций представлена у продающей организации.

Опционально доступно:

- Бак может быть изолирован эластичным пенополиуретаном толщиной 70 мм, а с наружной стороны защищен матерчатой или пластиковой обшивкой.

## Принципиальная схема работы бака серии SOLAR SS



### 1. Описание

1.1 Бак серии SOLAR SS предназначен для использования в системах ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ!

1.2 Бак ГВС рассчитан на рабочую температуру с использованием воды в диапазоне от +2 до +95 градусов по Цельсию.

1.3 Все модели данной серии обладают следующими конструктивными особенностями:

А) баки сделаны из прочной высококачественной нержавеющей стали и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.

Б) Внешняя сторона бака окрашена термостойкой краской способной выдерживать динамические изменения температуры.

В) Нижняя опора бака выполнена по принципу кольцевой опоры, позволяющей равномерно распределять вес бака на поверхность пола и обеспечить устойчивость.

Г) Все баки оснащены подводящими и отводящими штуцерами выполненными из толстостенной трубы.

С наружной стороны баки в стандартном исполнении объемом до 1000л включительно защищены пластиковой обшивкой. Свыше 1000л баки защищены матерчатой обшивкой. Цветовую гамму изоляций уточняйте у продающей стороны.

Опционально доступно:

-Изоляция бака из эластичного пенополиуретана толщиной 70 мм, а с наружной стороны защищены матерчатой обшивкой.

Параметры	SR - 150	SR - 200	SR - 300	SR - 500	SR - 750	SR - 1000	SR - 1200	SR - 1500	SR - 2000
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Объем</b>		<b>литры</b>	150	200	300	500	750	1000	1200	1500	2000
<b>Высота</b>	Полиэфирная изоляция	<b>H, мм</b>	1050	1230	1570	1570	1570	2050	2010	2360	2250
<b>Диаметр</b>	Полиэфирная изоляция	<b>De, мм</b>	630	630	630	780	920	920	1070	1070	1350
<b>Диаметр без изоляции</b>		<b>d, мм</b>	500	500	500	650	790	790	950	950	1220
<b>Размеры бака</b>											
<b>A</b>		<b>мм</b>	220	220	220	225	235	235	315	315	385
<b>B</b>		<b>мм</b>	295	295	297	302	307	345	410	435	480
<b>C</b>		<b>мм</b>	370	370	375	380	380	455	505	555	575
<b>D</b>		<b>мм</b>	570	570	685	690	670	895	885	1035	955
<b>E</b>		<b>мм</b>	680	775	840	845	815	1115	1075	1275	1145
<b>F</b>		<b>мм</b>	755	850	917	922	887	1225	1170	1395	1240
<b>G</b>		<b>мм</b>	830	980	1305	1310	1250	1775	1645	1995	1715
<b>H</b>		<b>мм</b>	1045	1195	1545	1565	1535	2035	2010	2360	2110
<b>Рабочее давление бака</b>		<b>МПа</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Давление испытания бака</b>		<b>МПа</b>	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Максимальная рабочая температура</b>		<b>С</b>	95	95	95	95	95	95	95	95	95
<b>Суточные потери энергии</b>		<b>кВт/ч</b>	0,14	0,14	0,24	0,4	0,56	0,81	0,97	1,22	1,62
<b>Масса</b>		<b>кг</b>	49	49	66	88	104	136	179	204	252
<b>Теплообменник</b>											
<b>Максимальное давление теплообменника</b>		<b>МПа</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Внутренний диаметр трубы теплообменника</b>		<b>мм</b>	27	27	27	27	27	27	27	27	27
<b>Максимальная температура теплообменника</b>		<b>С</b>	110	110	110	110	110	110	110	110	110
<b>Площадь теплообменника</b>		<b>м2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,02</b>	<b>2,74</b>	<b>3,02</b>	<b>3,89</b>	<b>3,89</b>	<b>3,89</b>	<b>5,8</b>
<b>Производительность теплообменника</b>											
	<b>80/10/45</b>	<b>л/ч</b>	522	522	826	1143	1263,02	1623	1623	1623	2434
	<b>70/10/45</b>	<b>л/ч</b>	441	441	727	980	1083	1392	1392	1392	2087
	<b>60/10/45</b>	<b>л/ч</b>	315	315	506	700	774	994	994	994	1491
	<b>80/10/60</b>	<b>л/ч</b>	294	294	450	621	686	882	882	882	1323
	<b>70/10/60</b>	<b>л/ч</b>	185	185	279	392	433	557	557	557	835
<b>Тепловая мощность</b>											
	<b>80/10/45</b>	<b>кВт</b>	22	22	33,6	46,5	51,4	66,0	66,0	66,0	99,0
	<b>70/10/45</b>	<b>кВт</b>	18	18	29,6	39,9	44,1	56,7	56,7	56,7	85,0
	<b>60/10/45</b>	<b>кВт</b>	13,5	13,5	20,6	28,5	31,5	40,5	40,5	40,5	60,7
	<b>80/10/60</b>	<b>кВт</b>	17,1	17,1	26,2	36,1	39,9	51,3	51,3	51,3	76,9
	<b>70/10/60</b>	<b>кВт</b>	10,8	10,8	16,2	22,8	25,2	32,4	32,4	32,4	48,6

## 2. Размещение и монтаж

2.1 Место установки бака необходимо выбрать так, что бы предохранить его от ударов, производственной вибрации, воздействия атмосферных осадков (устанавливается только внутри помещений). Любой удар или механическое воздействие могут привести к нарушению теплоизоляционного материала, а так же к нарушению герметичности и как следствие выхода из строя бака!

2.2 Монтаж бака производится квалифицированными специалистами и лицами имеющими аттестат либо лицензию на выполнение работ связанных с инсталляцией систем отопления!

2.3. Бак не должен размещаться в непосредственной близости от открытого огня, либо соприкасаться с изоляцией самого котла, устанавливающая организация при монтаже системы отопления с баком должна обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации!

#### **2.4. Перед началом эксплуатации промыть водой!**

- Бак должен быть заземлен, для этого в нижней части бака на его опорной части приварена одна или несколько пластин для крепления к поддону, которые можно в свою очередь использовать и для подключения земли к баку. Сопротивление заземляющей шины должно быть не менее 4 Ом.

2.5. Приемка товара по качеству, комплектности и количеству товарных единиц в упаковке производится Покупателем в течение двух календарных дней с момента получения товара, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента передачи товара.

### 3. Выбор бака

3.1 Выбор бака осуществляется индивидуально по параметрам системы отопления, либо согласно проектной документации.

3.2 Производитель сохраняет за собой право на технические изменения в соответствии с ТУ.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие аккумуляционных ёмкостей S-TANK серии SS требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 5 лет со дня продажи.

4.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

4.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а так же при наличии механических повреждений.

4.4 Не гарантийным будет признан случай, если:

- система отопления с использованием бака была заполнена не раствором дистиллированной воды либо специально подготовленным раствором для заправки систем отопления с соответствующим сертификатом качества (для баков предназначенных для систем отопления).

- система отопления не была заземлена (это необходимо для предотвращения влияния паразитирующих (блуждающих) токов на металл и как результат ускорение коррозии)

- в случае использования бака в системах отопления с наличием воздуха в сети (для баков предназначенных для систем отопления).

- в случае если бак использовался в системе отопления и ГВС не оснащенной соответствующей группой безопасности для сброса избыточного давления.

- в случае использования бака в агрессивных средах.

- в случае не качественного монтажа.

- в случае отсутствия расширительного бака для закрытой системы отопления, необходимого объема (10% от объема системы).

### 5. Условия хранения:

Осуществлять хранение товара до ввода в эксплуатацию в сухом, отапливаемом помещении при температуре не ниже 20°C и относительной влажности не более 65%.

Отдел технического контроля.

Контроль качества на наличие дефектов выполнил специалист ОТК – Губский М.Н.

Изделие без серийной нумерации.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название	и	адрес	торгующей	организации
_____				

М.П.

Предприятие-изготовитель:

СООО “С-ТЭНК”, РБ, Минская область

Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. 17- ого Сентября, д. 72 В

Тел-факс 8(01772) 6 77 11; Тел. +375296325040, +375296131414